



**Freie und Hansestadt
Behörde für Stadtentwicklung**

**Hamburg
und Umwelt**

BSU, Postfach 30 05 80, D - 20302 Hamburg

Industrievertretung
Fabian Horch
Breiter Straße 18
34266 Niestetal

Amt für Bauordnung und Hochbau
ABH 3
Prüfstelle für Gebäudetechnik
Stadthausbrücke 8
D - 20355 Hamburg
Telefon 040 - 4 28 40 2501
Telefax 040 - 42840 3098

Ansprechpartner Herr Müller
bernhard.mueller@bsu.ham-burg.de

Aktenzeichen (Bei Antwort bitte angeben)
Gz.:

Hamburg, den 07.06.2006

**Überströmklappe RDEK
Prüfbericht Nr. 210004242 vom 25.08.2005 MPA NRW**

Sehr geehrter Herr Horch,

gegen die Verwendung der Überströmklappe **RDEK** mit Lüftungsbaustein bestehen auch vor der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung unsererseits keine Bedenken. Die Überströmklappe ist geeignet, die Übertragung von Feuer und Rauch über einen Zeitraum von 90 Minuten zu verhindern.

Mit freundlichem Gruß

Müller